



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Koninie

Konin, dnia 21 lutego 2023 r.

ON-HK.9020.1.14.2023

**DECYZJA NR M/ON.HK/24/2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104 i art. 107 § 1 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Konin-Kurów, ul. Łąkowa 1 Nr W-48/2023 z dnia 30.01.2023 r. OL PSSE w Koninie i Nr N/95/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 08.02.2023 r. LBWiG w Poznaniu

**stwierdza:**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Konin-Kurów, ul. Łąkowa 1 administrowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Poznańska 49, 62-510 Konin.

**UZASADNIENIE**

W dniu 23.01.2023 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym Konin-Kurów próbkobiorca Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie pobrał próby wody uzdatnionej w ramach monitoringu grupy B - sprawozdania Nr W-48/2023 z dnia 30.01.2023 r. OL PSSE w Koninie i Nr N/95/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 08.02.2023 r. LBWiG w Poznaniu

Niezależnie od powyższego w styczniu 2023 r. przedsiębiorca wykonał zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z PPIS w Koninie badania w ramach bieżącego nadzoru w zakresie monitoringu grupy A – sprawozdania Nr W-43-45/2023 i Nr W-46-47/2023 i Nr W-49-51/2023 OL PSSE w Koninie wszystkie z dnia 26.01.2023 r.

Przedsiębiorca w 2022 r. wykonał badania substancji promieniotwórczych w wodzie surowej mieszanej w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia (Sprawozdanie z badań nr SCR/1/1127/2022/RT z dnia 28.03.2022 r. i nr SCR/1/1127/2022/RD z dnia 04.05.2022 r., wykonane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach). Przedmiotowe sprawozdania nie wykazały przekroczeń wartości parametrycznych substancji promieniotwórczych – radonu, trytu i izotopów radu w związku z tym

*niepodlega*

POLEKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin  
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967  
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl |  
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl  
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441  
www.gov.pl/web/psse-konin  
/PSSE-Konin/skrytka

przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobligowane do prowadzenia badań wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych z częstotliwością określoną w § 15 ww. rozporządzenia.

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Strona pismem z dnia 14.02.2023 r. została zawiadomiona o wszczęciu niniejszego postępowania. Pismem z dnia 15.02.2023 r. organ zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania umożliwiając stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z ww. prawa.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie orzekł jak w sentencji.

## **POUCZENIE**

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Zygmunta Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

.....

Podpis PPIS w Koninie

### **Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Koninie  
ePUAP:/PWIKKonin/SkrytkaESP
2. Prezydent Miasta Konina  
ePUAP: /3062011/SkrytkaESP.

MJ