



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Koninie

ON-HK.9020.1.999.2023

Konin, dnia 19 października 2023 r.

**DECYZJA NR M/ON.HK/183/23**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104 i art. 107 § 1 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Konin-Kurów, ul. Łąkowa 1 Nr 56893/LB/2023 z dnia 19.09.2023 r., wykonanego przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach oraz Nr LBS/22/2410/6501/2023 i Nr LBS/22/2411/6501/2023, każde z dnia 20.09.2023 r., wykonanych przez LBŚ PWiK Sp. z o. o. w Koninie

**stwierdza:**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Konin-Kurów administrowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie, ul. Poznańska 49.

**UZASADNIENIE**

W dniu 09.10.2023 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie, ul. Poznańska 49 jako jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu publicznego Konin-Kurów przedstawiła PPIS w Koninie wyniki badań próbek wody uzdatnionej pobranej w dniu 04.09.2023 r. w ramach monitoringu grupy B - sprawozdania z badań Nr 56893/LB/2023 z dnia 19.09.2023 r., wykonanego przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach oraz Nr LBS/22/2410/6501/2023 i Nr LBS/22/2411/6501/2023, każde z dnia 20.09.2023 r., wykonanych przez LBŚ PWiK Sp. z o. o. w Koninie

Niezależnie od powyższego przedsiębiorca we wrześniu 2023 r. wykonał zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z PPIS w Koninie badania w ramach monitoringu grupy A – sprawozdania z badań Nr: LBS/23/2413/6501/2023, LBS/23/2414/6501/2023, LBS/23/2415/6501/2023, LBS/23/2416/6501/2023, LBS/23/2417/6501/2023, LBS/23/2418/6501/2023, LBS/23/2419/6501/2023, LBS/23/2420/6501/2023, LBS/23/2421/6501/2023, LBS/23/2422/6501/2023 wszystkie z dnia 25.09.2023 r.

Przedsiębiorca w 2022 r. wykonał badania substancji promieniotwórczych w wodzie surowej mieszanej w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia (Sprawozdanie z badań nr SCR/1/1127/2022/RT z dnia 28.03.2022 r. i nr SCR/1/1127/2022/RD z dnia 04.05.2022 r., wykonane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach). Przedmiotowe sprawozdania nie wykazały przekroczeń wartości

---

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin  
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967  
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl |  
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl  
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441  
www.gov.pl/web/psse-konin  
/PSSE-Konin/skrytka

parametrycznych substancji promieniotwórczych – radonu, trytu i izotopów radu w związku z tym przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobligowane do prowadzenia badań wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych z częstotliwością określoną w § 15 ww. rozporządzenia.

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody. Wobec powyższego organ zgodnie z tym przepisem stwierdził przydatność wody do spożycia.

Strona pismem z dnia 17.10.2023 r. została zawiadomiona o wszczęciu niniejszego postępowania. Pismem z dnia 18.10.2023 r. organ zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania umożliwiając stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z ww. prawa.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie orzekł jak w sentencji.

## **POUCZENIE**

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Zygmunta Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

.....  
Podpis PPIS w Koninie

### **Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ePUAP: /PWIKKonin/SkrytkaESP
2. Prezydent Miasta Konina  
ePUAP: /3062011/SkrytkaESP

MJ